

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Омской области

«Омский колледж профессиональных
технологий»
(БПОУ ОКПТ)

ул. Дианова д. 33, г. Омск, 644073

Тел./факс: (3812)74-93-46

E-mail: office@omkpt.ru

www.omkpt.ru

ОГРН 1025501399307

ИНН/КПП 5507030604/550701001

22.05.2019 № 384
на № _____

Руководителю аппарата
АТК Омской области,
советнику-референту Губернатора
Омской области

В.В. Борисенко

Уважаемый Вадим Викторович!

Администрация Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных технологий» доводит до Вашего сведения, что 24.04.2019 года прошла проверку на соответствие антитеррористической защищенности объекта (территории) требованиям Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235, по результатам которой был составлен Акт.

В результате проведения проверки были выявлены следующие недостатки (несоответствия), а также были проведены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные в ходе проверки недостатки (несоответствия)	Мероприятия по устранению недостатков (несоответствий)	Сумма
1.	Не организовано архивирование видеоинформации на внутренних видеокамерах корпуса №I в течении 30 суток	- составлена Локальная сметная документация - сметная документация согласована с Комитетом ценообразования - выделены ассигнования на работы по монтажу системы видеонаблюдения - запланировано освоение ассигнований в срок до 15.08. 2019 года	327 312,98
2.	Система контроля управления доступом (СКУД) не оборудовано мониторами идентификации входящих людей	- составлена Локальная сметная документация	1 390 000
3.	Не оборудован вход детей-		

Вход. № 16
22 05.2019 г.

	инвалидов системой СКУД, системой доступа в здание через карту - ключ		
4.	Территория уч. заведения не оборудована на всем протяжении забором препятствующим бесконтрольным доступом на территорию уч. заведения посторонними лицами	- проведены работы по восстановлению забора препятствующим бесконтрольным доступом на территорию уч. заведения посторонними лицами	-
5.	Здание и территория не оборудованы громкоговорящей связью, автономного действия	- оборудовано громкоговорящей связью общежитие БПОУ ОКПТ - составлен Договор на выполнение работы по проектированию системы речевого оповещения	50 000
6.	Не актуализированы Памятки для персонала в части касающиеся телефонов экстренных служб	Памятки для персонала в части касающиеся телефонов экстренных служб актуализированы	-
7.	При отключении основного питания не работает аварийное освещение, система оповещение людей при пожаре в здании общежития	- заключен Договор –поставки и выполнения работ. - срок выполнения до 01.09.2019	64840,10
8.	Сотрудники ЧОП осуществляют охрану объекта без служебных удостоверений	Проведена профилактическая беседа с директором ООО ЧОП «Норд - Ост» по устранению данного замечания.	-
9.	Охрана объекта и территории в нарушении Постановления осуществляется в том числе сторожами, входящими в состав уч. учреждения	- проведены расчеты на услуги ООО ЧОП - составлены соответствующие документы	3403950/ в год

Администрация БПОУ ОКПТ направила информационные Письма в Министерство образования Омской области для принятия решения о выделении финансирования для ликвидации выявленных недостатков (несоответствий).

Директор

С.В. Угрюмов

Коленникова О.В.
74-93-46

