



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-55-16, E-mail kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского административного округа города Омска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60, E-mail: ond_kao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 247/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Омской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Омский колледж профессиональных технологий»

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору № 247 от 14 июня 2019 года, ст. 6 Федерального
(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. до 12 час.
00 мин., 20 июня 2019 года, проведена внеплановая проверка, государственным инспектором
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Зуевым
Александром Валерьевичем, в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 644106,
Омская область, г. Омск ул. Дианова, 33, правообладателем которого является БПОУ Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БПОУ Омской области «Омский колледж профессиональных технологий»
Угрюмовым Сергеем Викторовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
247/1/1-1	Обеспечить требуемый расход воды внутреннего	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о	10.06.2020	

	противопожарного водопровода, на цели пожаротушения из расчета 2 ствола по 2,5 л/с каждый (фактически расход составляет 2,09 л/с).	требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 86, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1 табл. 1		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» июня 2019

А.В. Зуев
(подпись)



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20__

Директор БПОУ Омской области
«Омский колледж профессиональных технологий»
Урюмов Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы)